



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE
Gabinete do Deputado Afonso Fernandes

À SEC. EXECUTIVA PARA
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
Em... 03.03.26
[Assinatura]
Presidente

INDICAÇÃO Nº 182 /2026

Indico à Mesa Diretora, com fulcro no art. 169, da Resolução nº 86/90 - Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que seja encaminhado expediente à Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE para recuperação das paredes da UTI da HUERB e correção do piso tátil instalado no corredor de entrada e saída da unidade.

JUSTIFICATIVA

As paredes apresentam revestimento danificado, com frestas e ranhuras, dificultando higienização adequada.

Além disso, o piso tátil alerta em inox possui elementos soltos e ressaltos acima do nível do piso, dificultando a passagem de macas e leitos de transporte, podendo ocasionar desregulação de equipamentos e riscos operacionais no ambiente crítico da UTI.

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo"

23 de fevereiro de 2026

Deputado Afonso Fernandes
SOLIDARIEDADE